



Certificado

Certificado nº
Certificate no.

TEL-003/2022



Nome e morada do titular do certificado:
Name and address of certificate holder:

Cerâmica Torreense de Miguel Pereira Sucrs., Lda.
Rua da Fábrica, n.º 1
2565-601 Outeiro da Cabeça
Portugal

Nome e morada do fabricante:
Manufacturer's name and address:

Cerâmica Torreense de Miguel Pereira Sucrs., Lda.
Rua da Fábrica, n.º 1
2565-601 Outeiro da Cabeça
Portugal

Produto:
Product:

Telhas cerâmicas
Clay roofing tiles

Referências:
Type references:

Lusa
Ver anexo/See annex

Marca(s) comercial(is):
Trademark(s):

Cerâmica Torreense

Este produto está em conformidade com:
This product is in conformity with:

EN 1304:2013

Relatórios de ensaios nº(s) / emitidos por:
Test report(s) no. / issued by:

95/22 e/and 97/22 / CTCV-LEP

Informação adicional (se existir):
Additional information (if any):

Relatório/Report CERTIF n.º 22001

Este certificado é válido até:
This certificate is valid until:

2027-02-08

e substitui o certificado nº:
and supersedes certificate no:

Data de emissão:
Date of issue:

2022-02-09

Francisco Barroca
Diretor Geral / General Manager



Este Certificado é constituído por um Anexo com 1 (uma) página
This Certificate includes one Annex with 1 (one) page

Anexo ao Certificado nº
Annex to Certificate no.


TEL-003/2022



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/TECHNICAL CHARACTERISTICS

Formato Format	Telha de encaixe longitudinal e transversal Tile with sidelock and headlock			
Referências Type References	Lusa Vermelha natural, Lusa Vermelha hidrofugada ¹			
Cor da pasta Ceramic body colour	Vermelha Red			
Dimensões (mm) Dimensions (mm)	Impermeabilidade (Método 2) Impermeability (Method 2)	Resistência ao gelo (Método de ensaio único Europeu) Frost resistance (European single test method)	Comportamento ao fogo exterior² External fire performance	Reação ao fogo² Reaction to fire
465x270	Categoria 1 Category 1	Resistente - Nível 2 (≥ 90 ciclos) Resistant - Level 2 (≥ 90 cycles)	B _{roof}	A1
Observações Remarks	1. Produtos com tratamento superficial hidrofugado / Products with superficial hydrophobic agent treatment 2. Classificada sem necessidade de ensaios / Classified without the need for testing Decisão da Comissão 96/603/EC / Commission Decision 96/603/EC			

Data de emissão: 2022-02-09
Date of issue:



Francisco Barroca
Diretor Geral / General Manager

